

LICENCIA DE MARCA DE CONFORMIDAD
MARK OF CONFORMITY LICENSE

Marca de certificación
Certification mark
Seguridad eléctrica
Electric safety



Otorgada según los requisitos establecidos por la Res. M.P. S.C. N° 171/2016, N° 799/99 y N° 197/04 D.N.C.I., al(los) producto(s) cuyas características se detallan a continuación:

Granted according to the product requirements established by the Res. M.P. S.C. N° 171/2016, N° 799/99 and N° 197/04 D.N.C.I. to the product(s) with the following characteristics:

N° de certificado
Certificate number

IACSA-C21-001.4

Producto
Product

Interruptor Automático Termomagnético

Marca Comercial
Trade mark

CONEXTUBE

Modelo o tipo
Modelo o tipo

CXT A45 (Ver anexo 1)

Características técnicas
Technical characteristics

U: 240V/415V~ (1P), 415 V~ (2P,3P,4P)
In: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
Icn: lcs: 4500A, Tipo C
Ver anexo 1

Titular del Certificado / Dirección
Certificate holder / Address

Conextube S.A.
O'Higgins 2135, Piso 10, Depto 130, CP 1428, CABA, Argentina.

Nombre y dirección de la fabrica
Name and factory address

Wenzhou Korlen Electric Appliances Co.,Ltd/ No. 258 Wei 20 Road, Yueqing Economic & Development Zone, Zhejiang, China.

Norma(s) aplicada(s)
Standard(s) used

IEC 60898-1: 2015 (ED 2.0)

Informe(s) de ensayo / Emitido por
Test report / issued by

160302562SHA-001, 160302562SHA-002, 160302562SHA-003, 160302562SHA-004
Intertek Testing Services Shanghai

Fecha de emisión de esta revisión
Issue date of this edition

12/07/2017

Fecha de emisión inicial
Date of first edition

12/07/2017

Observaciones
Remarks

Certificado emitido según lo establecido en los artículos 7° y 8° de la resolución ex - S.D.C. y C. N° 237/00 y el acuerdo homologado mediante la Disposición DNCI N° 913-E/2017.

LICENCIA DE MARCA DE CONFORMIDAD
MARK OF CONFORMITY LICENSE

Marca de certificación
Certification mark
Seguridad eléctrica
Electric safety



Otorgada según los requisitos establecidos por la Res. M.P. S.C. N° 171/2016, N° 799/99 y N° 197/04 D.N.C.I., al(los) producto(s) cuyas características se detallan a continuación:

Granted according to the product requirements established by the Res. M.P. S.C. N° 171/2016, N° 799/99 and N° 197/04 D.N.C.I. to the product(s) with the following characteristics:

N° de certificado
Certificate number

IACSA-C21-001.4

Producto
Product

Interruptor Automático Termomagnético

Características técnicas
Technical characteristics

ANEXO 1

CONEXTUBE CXTA 45							
POLOS	CORRIENTE (A)	CONEXTUB E CXTA 4,5KA	PDC (A)	POLOS	CORRIENTE E (A)	CONEXTUB E CXTA 4,5KA	PDC (A)
1P	2	16453102	4500	3P	2	16453302	4500
1P	3	16453103	4500	3P	3	16453303	4500
1P	4	16453104	4500	3P	4	16453304	4500
1P	5	16453105	4500	3P	5	16453305	4500
1P	6	16453106	4500	3P	6	16453306	4500
1P	10	16453110	4500	3P	10	16453310	4500
1P	16	16453116	4500	3P	16	16453316	4500
1P	20	16453120	4500	3P	20	16453320	4500
1P	25	16453125	4500	3P	25	16453325	4500
1P	32	16453132	4500	3P	32	16453332	4500
1P	40	16453140	4500	3P	40	16453340	4500
1P	50	16453150	4500	3P	50	16453350	4500
1P	63	16453163	4500	3P	63	16453363	4500
2P	2	16453202	4500	4P	2	16453402	4500
2P	3	16453203	4500	4P	3	16453403	4500
2P	4	16453204	4500	4P	4	16453404	4500
2P	5	16453205	4500	4P	5	16453405	4500
2P	6	16453206	4500	4P	6	16453406	4500
2P	10	16453210	4500	4P	10	16453410	4500
2P	16	16453216	4500	4P	16	16453416	4500
2P	20	16453220	4500	4P	20	16453420	4500
2P	25	16453225	4500	4P	25	16453425	4500
2P	32	16453232	4500	4P	32	16453432	4500
2P	40	16453240	4500	4P	40	16453440	4500
2P	50	16453250	4500	4P	50	16453450	4500
2P	63	16453263	4500	4P	63	16453463	4500