

## LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

### LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

#### DC-E-C75-009.2

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) al producto cuyas características se detallan a continuación.

*This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25<sup>th</sup> June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR), to the product with the following characteristics:*

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

CONEXTUBE S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Santa Rita 8220 (B1657ATD) Loma Hermosa, Pdo. Tres de Febrero, Buenos Aires, ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

CONEXTUBE S.A. / Santa Rita 8220 (B1657ATD) Loma Hermosa; Pdo. Tres de Febrero; Prov. de Buenos Aires -ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

Centrales de distribución modular aislantes / *Insulating modular Central Distribution Box*

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Ver Anexo \ See Annex

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

IP 40- IK7 según IEC 62262

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

"CONEXTUBE"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IRAM 62670:2006

El Titular deberá cumplir con las condiciones establecidas en el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001), que ha sido conformado y el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y servicios (DC-PG 129), así como con la Resolución S.C. N° 171/2016 y sus modificatorias.

*The License Holder shall meet the conditions established by the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the license holder and procedure for applying the IRAM Marks of Conformity Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129), together with the Resolution S.C. N° 171/2016 and amendments.*

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base al Informe N° / *This IRAM License has been granted on the basis of the Report No. NM-03-17-4160, emitido por / issued by LENOR S.R.L..*

El plazo de validez de esta Licencia se establece en la Resolución S.C. N° 171/2016 / *Validity term of this License is established by Resolution S.C. N° 171/2016.*

Fecha de aprobación original:  
Original approval date:

2017-10-03

Fecha de aprobación:  
Approval date:

2017-10-03

Ing. Christian Grauskas  
Gerencia Eléctrica, Electrónica  
Dirección de Certificación

DC FL 017 Rev. 7

**LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.**

**LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM MARK OF CONFORMITY WITH IRAM STANDARD AND THE S.I.C. & M. SAFETY MARK**

**DC-E-C75-009.2**

**ANEXO / APPENDIX**

Página adicional / Additional page: 1 de 1 of 1

<b>BOMBÉ</b>			
<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Pd(W)</b>	<b>Dimensional Al x An x Pr[mm]</b>
<b>PUERTA OPACA</b>			
45000036	CENTRAL DIN EMBUTI.C/PUERTA 4 POLOS BL	8	172x132x61
45000040	CENTRAL DIN EMBUTI.C/PUERTA 8 POLOS BL.	12	172x203x61
45000044	CENTRAL DIN EMBUTI.C/PUERTA 12 POLOS BL.	15	172x272x61
45000074	CENTRAL DIN EMBUTI.C/PUERTA 24 POLOS BL.	27	344x272x61
45000084	CENTRAL DIN EMBUTI.C/PUERTA 36 POLOS BL.	39	516x272x61
<b>PUERTA TRANSPARENTE</b>			
45003036	CENTRAL DE SUPERFICIE C/PUERTA 4 DIN	8	172x132x61
45003040	CENTRAL DE SUPERFICIE C/PUERTA 8 DIN	12	172x203x61
45003044	CENTRAL DE SUPERFICIE C/PUERTA 12 DIN	15	172x272x61

2017-10-03

Ing. Christian Chilauskas  
Gerencia Eléctrica-Electrónica  
Dirección de Certificación

DC FL 017 Rev. 7